



Утверждаю

Директор ИП «ABB – SYSTEMS»

Ташова К.К.

МП



Дата: «

2026 г.

Аудиторское заключение

в области пожарной безопасности № 26 – 34 – А

ТОО "Ясли детский сад Туркестан Галамат"

РК, Туркестанская область, г.Туркестан, пр.Тауке Хан, строение 280 Б

Заключение в течение 5 рабочих дней поступило в

вх. № _____ дата _____

Кіріс № _____

« _____ » _____ 20 _____ ж.

«ҚР ТЖМ Түркістан облысының ТЖД Түркістан қаласының Төтенше жағдайлар басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі

Содержание:

1	Отчет о проведении аудита	
2	Аттестат аккредитации	
3	Договор на проведение заключение аудита	
4	Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, удостоверения о прохождении сотрудников пожарно-технического минимума, приказ и инструкция об установлении противопожарного режима, инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте, журнал противопожарных инструктажей, акт ввода в эксплуатацию автоматических система обнаружения и оповещения людей, журнал по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем ПА, журнал учета наличия и технического состояния первичных средств пожаротушения, протокол проверки состояния огнезащитной обработки, технический отчет замеров сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования, электросети.	

1. Сведения об исполнителе и заказчике.

1.1 Сведения о заказчике.

ТОО "Ясли детский сад Туркестан Галамат"

Адрес: Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, пр.Тауке Хан, строение 280 Б

БИН: 171240004560

ИИК: KZ02722S000001333653

БАНК: АО "Kaspi Bank"

БИК: CASPKZKA, Кбе 17

Директор: Рысбекова У.Д.

1.2. Сведения об исполнителе - экспертной организации.

ИП «ABB – SYSTEMS»

Адрес: РК, г.Шымкент, ул.Орынбай акын, дом 97Б, офис 45

БИН (ИИН): 610714401688

ИИК: KZ36722S000047481276

БИК: CASPKZKA, Кбе 19

АО "Kaspi Bank"

Директор: Ташова К.К.

Экспертная организация ИП «ABB – SYSTEMS» аккредитована на осуществление деятельности по аудиту в области пожарной безопасности. Аттестат аккредитации № KZ47VVB00001334 от 24 декабря 2025 г.

2. Основание для проведения аудита в области пожарной безопасности.

Договор: № 26 - 34 от 24.07.2026 г.

3. Цель проведения независимой оценки пожарного риска.

Обследование объекта для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта, выявления возможности возникновения и развития пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара, а также для определения соответствия объекта требованиям пожарной безопасности. Детальное изучение объекта, проведение консультаций с заказчиком по недостаткам и недоработкам на объекте и приведение его в пожаробезопасное состояние и дальнейшему постоянному поддержанию надлежащего противопожарного режима. С руководством объекта определить основные организационные мероприятия, связанные со спецификой эксплуатации объекта, по регулярному и своевременному проведению с персоналом объекта пожарно-технического минимума и всех видов противопожарных инструктажей – вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого. И в итоге подготовить вывод о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности.

4. Лица, участвовавшие в проведении аудита в области пожарной безопасности:

4.1. Фамилии, имена и отчества (при наличии) должностных лиц представителей заказчика и исполнителя, организации, эксплуатирующей объект, в присутствии которых проводилось обследование.

- Главный эксперт аудитор Тойлыбаев Жомарт Муратович.

Образование: Кокшетауский Технический Институт АЧС РК 1999-2003г.

Специальность: Инженер пожарной безопасности.

- Инженер в области пожарной безопасности Кенжебулатов Ауез Жандарбекович. Образование: «Академия государственной противопожарной службы МРФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, и ликвидации стихийных бедствий» от 18 июня 2014 года.

Специальность: Инженер в области пожарной безопасности.

- Инженер в области пожарной безопасности Боранбайұлы Дәурен

Образование: Кокшетауский Технический Институт КЧС РК ЖБ-Б № 1405965 от 08.06.2019г.

Специальность: Бакалавр военного дела и безопасности. Пожарная безопасность. Общий стаж работы в области пожарной безопасности 9 лет.

5. Объект, в отношении которого проводится аудит в области пожарной безопасности.

На объекте ТОО "Ясли детский сад Туркестан Галамат"

Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, пр.Тауке Хан, строение 280Б

Класс функциональной пожарной опасности: Здание относится ко 2-ой степени огнестойкости, к классу 1.1 – здания дошкольных организации, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций. В помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрено естественное освещение через окна в наружных стенах.

Недостаток естественной освещенности компенсируется искусственным освещением, в соответствии с действующими нормами.

Вид права: Аренда (Копия договора аренды помещения прилагается)

Пожарная безопасность ТОО "Ясли детский сад Туркестан Галамат" соблюдает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение нормативного уровня безопасности людей и предотвращения опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Правила проведения аудита в области пожарной безопасности в Республике Казахстан разработаны в соответствии с подпунктом 70-31) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» и определяют проведение экспертными организациями аудита в области пожарной безопасности.

Общие требования к системам обеспечения пожарной безопасности объектов обеспечиваются мероприятиями в области:

- Предотвращения пожара;
- Противопожарной защиты;
- Организационно-технических мероприятий.

6. Определение требований пожарной безопасности, на основе которых проведен аудит в области пожарной безопасности.

Перечень законодательных и нормативных актов, регламентирующих требования пожарной безопасности для объекта.

- Правила пожарной безопасности, № 55 от 21.02.2022г. (далее – ППБ).
- Приказ Министра по Чрезвычайным ситуациям от 17 августа 2021 года № 405 Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» (далее – ТР ОТПБ №405).
- СН РК 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
- СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
- СП РК 2.02-102-2022 «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре».
- СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
- СН РК 3.02-144-2022 «Общественные здания и сооружения».
- СТ РК 615-2-2011 «Составы и вещества огнезащитные Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия».
- СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».

7. Общетеchnическая характеристика объекта.

Предприятие, организация осуществляет вид деятельности: детский сад
Здания, помещения представляют собой: кабинеты, комнаты, залы, коридоры.

Технический паспорт Ф-2 составлен - 2024 год. Объём здания – 6071 м³, Двухэтажное здание. Высота здания: 10,0 м.

Техническое описание конструктивных элементов:

Наименование элементов	Ясли детский сад
Фундамент здания	бетон
Стены наружные	шлакоблоки
Внутренние стены и перегородки	шлакоблоки
Перекрытия	дерев.переплет / железобетон
Кровля	металлочерепица

Полы	линолеум
Окна	пластик
Двери	деревянные
Высота здания	10,0 м
Освещение	электрическое, естественное
Вентиляция	естественная

8. Документарная проверка:

№ п/п	Наименование документации	Имеется	Отсутствует	Примечание
1	Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности	Имеется		
2	Удостоверения о прохождении сотрудников пожарно-технического минимума	Имеется		
3	Приказы об установлении противопожарного режима	Имеется		
4	Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте	Имеется		
5	Журнал регистрации вводных, первичных, повторных и целевых противопожарных инструктажей	Имеется		
6	Акт ввода в эксплуатацию автоматических система обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей (при наличии)	Имеется		
7	План-график работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей	Имеется		
8	Акты проверки работоспособности систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения		Не имеется	Не предусмотрено
9	Протокол эксплуатационных испытаний металлических пожарных лестниц и ограждения кровли крыши		Не имеется	Не предусмотрено
10	Журнал учета наличия и технического состояния первичных средств пожаротушения	Имеется		
11	Протокол проверки состояния огнезащитной обработки	Имеется		
12	Акты замеров сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования, электросети	Имеется		
13	Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств	Имеется		

Информация о дополнительно подверженной анализу документации, характеризующую пожарную опасность объекта, а также уровень подготовки персонала: Положительный.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта.

В целях обеспечения пожарной безопасности руководителем установлены ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности по объекту.
В здании и сооружении ТОО "Ясли детский сад Туркестан Галамат" согласно Приказу ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности, эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики, за наличие и исправное состояние средств пожаротушения, системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий и сооружений ТОО "Ясли детский сад Туркестан Галамат" согласно Приказу ответственные: Рысбекова У.Д., Жиенбаева М.А.

Мероприятия режимного характера.

Здание и сооружение ТОО "Ясли детский сад Туркестан Галамат" обеспечены в полной мере первичными средствами, оснащена порошковыми огнетушителями типа ОП-5. Имеется и ведется журнал учета первичных средств пожаротушения (копия прилагается).
Всем огнетушителям присвоены порядковые номера. На территории ТОО "Ясли детский сад Туркестан Галамат" имеется наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарного инвентаря, к входам в здания и сооружения.

9. Результаты обследования ТОО "Ясли детский сад Туркестан Галамат".

Изложение выявленных нарушений с указанием статей, пунктов требований, установленных законодательством Республики Казахстан, место обнаружения нарушений или расчетов пожарного риска: Нарушения отсутствуют.

10. Вывод.

По результатам проведения аудита в области пожарной безопасности экспертная организация приходит к выводу, что на момент проведения аудита объекты заказчика ТОО "Ясли детский сад Туркестан Галамат", по адресу: РК, Туркестанская область, г.Туркестан, пр.Тауке Хан, строение 280Б - соответствуют требованиям пожарной безопасности.

В случае наличия каких-либо изменений в предоставленных исходных данных, заключение подлежит обязательной корректировке. Разработчики настоящего заключения не несут ответственности за иные технические решения, принятые собственником и не предусмотренные настоящим заключением.

11. Дополнительные условия заключения по результатам независимой оценки пожарного риска.

- настоящее заключение теряет силу в случаях: ликвидации или смены Заказчика (юридического лица);
- появления, не указанных в настоящем заключении вновь возникших нарушений требований пожарной безопасности;
- изменения объемно-планировочных, конструктивных решений объекта защиты;
- изменения классов функциональной пожарной опасности (функционального назначения) объекта защиты или его частей;
- капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения объекта.

Представители экспертной организации проводившей аудит:

Директор ИП «ABB – SYSTEMS»



Ташова К.К.

Тойлыбаев Ж.М.

Директор ТОО "Ясли детский сад
Туркестан Галамат"



Рысбекова У.Д.



ИП «ABB – SYSTEMS»

Адрес: Казахстан, Шымкент, ул. ОРЫНБАЙ АКЫН, дом 97Б, офис 45

БИН (ИИН): 610714401688

Банк: АО "Kaspi Bank" КБ: 19

БИК: CASPKZKA

Номер счёта: KZ36722S000047481276

Директор : Ташова Карлыгаш Каппаровна

АКТ

на периодическую проверку на плотность газ отходов и вент каналов (для малых частных предприятий и юридических лиц)

Шымкент

«17» июня 2026 года

Комиссия в составе:

Заказчик – директор ТОО "Ясли детский сад Туркестан Галамат" : Рысбекова У.Д.

По адресу: РК, Туркестанская область, г.Туркестан, пр.Тауке Хан, строение 280Б.

Исполнитель – руководитель ИП «ABB – SYSTEMS» : Ташова К.К.

Мы, нижеподписавшиеся, произвели просмотр технического состояния дымоходов и дым отводящих патрубков от газовых приборов и вент каналов газифицированных помещений с целью определения пригодности для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений в соответствии с правилами .Общие требования к пожарной безопасности от 21 августа 2021года № 405 «Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов». Утвержденным приказом МЧС РК от 18 сентября 2008 г. №172;

Дымоход и вентиляционные каналы проверяются на проходимость и плотность путем опускания шарового груза или задымлением. Основные результаты испытаний системы вытяжной противодымной вентиляции: Вытяжные устройства одностороннее всасывание. Поток воздуха в системой фильтрации, производящие очищение поступающего воздуха.

	Наименование помещения	Дымоходы		Вентиляционные каналы	
		Обнаруж. дефекты	Пригоден (да/нет)	Обнаруж. дефекты	Пригоден (да, нет)
1	ТОО "Ясли детский сад Туркестан Галамат"	нет	да	нет	да

Испытание по определению фактического расхода воздуха системы вентиляции на объекте проведена с соблюдением требований нормативных документов, на зданиях используются приточной вытяжной вентиляционной системы воздуховоды из пластиковых труб, диффузоров в зданиях. На основании изложенного выявлено, состояние вентиляционных систем в норме, каналы чистые, регуляция воздухообмена в вент. каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Все перечисленные дымоходы и вент каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее: 17.06.2027 года.

Информация о состоянии дымоходов и вент каналов представляется «Поставщику» в контору. Дымоходов и вент каналов в день составления акта:

КОМИССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Специалист

Подпись



М.П.


КОМИССИЯ ЗАКАЗЧИКА

Директор : Рысбекова У.Д.

Подпись



М.П.



**Favorite
Group
Company**

TOO "Favorite Group Company"

РК, Шымкент, мкр. Кайтпас,
ул. Кахарман, дом 16
БИН 210140030533
ИИК KZ 268562203117471066,
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KСJBKZKX, КБЕ 17

АКТ

Сдачи-приемки в эксплуатацию огнезащитной обработки объекта огнезащиты

« 30 » мая 2026 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Исполнителя TOO «Favorite Group Company», в лице Директора Гасановой А.М. с одной стороны, и представитель Заказчика TOO «Ясли детский сад Туркестан Галамат», в лице директора Рысбековой У.Д., с другой стороны.

Представители сторон произвели приёмку и сдачу огнезащитных работ по обработке деревянных конструкции кровли крыши здания - по адресу: РК, Туркестанская область, г. Туркестан, пр. Тауке Хан, строение 280Б. Представители сторон установили, что огнезащитная обработка произведена огнезащитным составом «Негорин МС-Д».

1. Установили, что огнезащитная обработка была выполнена в соответствии с правилами и техническими условиями.

2. Выполненные огнезащитные работы соответствуют требованиям нормативной и (или) технической документации СТ РК 615-1-2011, ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ – Состав огнезащитный для древесины «Негорин МС-Д» ТУ 20.59.59-043-52470838-2020, серия RU № 0271012.

3. Работу, выполненную TOO «Favorite Group Company», по обработке деревянных конструкций кровли крыши здания общей площадью **607,1 м²** считать принятой.

Акт составлен на 1 листе в 2 экземплярах

ЗАКАЗЧИК:



Рысбекова У.Д.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



Гасанова А.М.

ИП «ABB – SYSTEMS» 92 ЛИСТОВ

Підпис

»

М.П.

20 *хб* года